

エアコン工事保証書兼領収書

平成 年 月 日

[illegible]

工事材料・工事仕様の確認			
確認内容	チェック		NOの理由
★配管パイプは新冷媒に適合したものを使用したか	OK	NO	
★ドレンホース塩ビパイプ又は2重構造の物を使用したか	OK	NO	
★ドレンホースの室内側は断熱したか	OK	NO	
★穴あけ時、柱・間柱・筋交いに穴を開けていないか	OK	NO	
★穴あけ箇所にはスリーブを使用したか	OK	NO	
★ブラブロック			
★余分な配管			
★配管の接続箇所に冷凍機オイルを散布したか	OK	NO	
★配管の接続には専用のトルクレンチを使用したか	OK	NO	
★真空ポンプを使用してエアパーージしたか	OK	NO	
★冷房（暖房）は十分に効いているか確認	OK	NO	
★ドレンホースから水流しテストしたか	OK	NO	
★設置位置の確認、設置場所の壁は無い		NO	
★壁・床・本体に作業上の傷やキズは無い		NO	

工事